

Bescheinigung/Attestation

Basierend auf dem Prüfbericht / based on the test reports / Sur base des rapports d'essais,

Nr. 54501-001 vom / from / en date du 13.09.2019
Nr. 54501-001 II vom / from / en date du 13.09.2019
Nr. 54501-001 III vom / from / en date du 13.09.2019

erfüllen die Produkte / the products / les produits

CFS-B Firestop Bandage

hergestellt von / manufactured by / fabriqué par

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH

die Anforderungen / comply with the requirements of / correspondent aux exigences de

- AgBB-Schema / Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten (Stand: 2018)
- Klasse / Class / Classe A+
Französische VOC Klassifizierungsverordnung
French VOC labeling regulation

„Décret n° 2011-321“ and „Arrêté relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils“

- Königlicher Erlass zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke
Belgian Royal Decree establishing threshold levels for the emissions to the indoor environment from construction products for specific purposes.
Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.

	AgBB		French VOC	Belgian VOC
	3 days	28 days	28 days	28 days
TVOC	< 10 mg/m ³	< 1 mg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³
Carcinogenic Substances	< 0,01 mg/m ³	< 0,001 mg/m ³	-	< 1 µg/m ³
TSVOC	-	< 0,1 mg/m ³	-	< 100 µg/m ³
VOC without NIK	-	< 0,1 mg/m ³	-	-
R-Value	-	< 1	-	< 1
Toluene	-	-	< 300 µg/m ³	< 300 µg/m ³
Acetaldehyde	-	-	< 200 µg/m ³	< 200 µg/m ³
Formaldehyde	-	-	< 10 µg/m ³	< 100 µg/m ³

Köln / Cologne, 05.10.2022
eco-INSTITUT Germany GmbH



Marc-Anton Dobaj, M.Sc. Crystalline Materials
(Projektleiter / Project Manager / Chef de projet)